

Mürakaart nr 1

Projekt: Avamere tuuleparkide rajamisega Loode-Eesti rannikumerre kaasnevate keskkonna- mõjude hindamine


Siemens SWT-4.0-130 tüüpi
elektrituulikud võimsusega
4 MW.

Tuuliku kõrgus 100 m

Müra arvutuskõrgus 2 m
kõrgusel maapinnast

Ekvivalentne A-kaalutud
helitase L_{Aeq}

dB(A)




Lubatud müra taotlustase
olemasolevate
eluhoonete juures:
55 dB päeval, 40 dB öösel

 Müraallikas (elektrituulik)

Kuupäev: 14.11.2016
Arvutasid: E. Rahno,
K. Ehapalu, V. Väizene

Möötkava (A4) 1:300000



SKEPAST  PUKKIM

